



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT

Iktatószám: NNGYK/89538-1/2025

Témafelelős: Sági-Szolga Renáta, 1/476-1154

Tárgy: szakvélemény

Kérem, hogy válaszában a fenti számra hivatkozzon

Hiv. szám: -

Ügyintézőjük: Alessandro Princiotta

PLASTITALIA S.P.A részére

Brolo (Messina)

Vis Ferrara SNC

98061

Olaszország

Tisztelt Alessandro Princiotta!

Mellékelten szíves felhasználásra megküldjük a PLASTITALIA S.P.A (Olaszország) által gyártott "PLAST" és "PLASTfast" elnevezésű idomok szempontú alkalmazhatóságáról írt szakvéleményünket.

Budapest, 2026. július 16.

Üdvözlettel:

Dr. Pándics Tamás
főosztályvezető



Kapják:

1. sz. pld: Címzett
2. sz. pld: Irattár

Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály
Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. Tel: + 36 1 476 1100,
e-mail: kozeqlab@nngyk.gov.hu
Hivatali kapu KRID azonosító: 355530977



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI LABORATÓRIUMI ÉS MÓDSZERTANI FŐOSZTÁLY

Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. Tel: + 36 1 476 1100, Fax: + 36 1 476 6401, e-mail: kozeglab@nngyk.gov.hu

SZAKVÉLEMÉNY

**a PLASTITALIA S.P.A (Olaszország) által gyártott "PLAST" és "PLASTfast" elnevezésű
idomok ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén történő közegészségügyi szempontú
alkalmazhatóságáról**

Iktatószám: NNGYK/89538-1/2025

2026. július 16.

A PLASTITALIA S.P.A (Olaszország; továbbiakban: Kérelmező) a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (továbbiakban: NNGYK) véleményét kérte az általa gyártott és forgalmazni kívánt "PLAST" és "PLASTfast" elnevezésű idomok ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén történő közegészségügyi szempontú alkalmazhatóságával kapcsolatban. A termék főbb adatait az 1. táblázat foglalja össze a benyújtott dokumentumok alapján.

A szakvélemény kizárólag közegészségügyi szempontú, nem jelenti a termék egyéb (műszaki, gazdasági) szempontból történő elbírálását és engedélyezését. A benyújtott szakmai dokumentáció valóságtartalmáért a beküldő felel!

1. táblázat

Kérelmező, hazai forgalmazó:	PLASTITALIA S.P.A Via Ferrara SNC 98061 Brolo (Messina), Olaszország
Gyártó:	PLASTITALIA S.P.A Via Ferrara SNC 98061 Brolo (Messina), Olaszország
Termék(ek) megnevezése:	"PLAST" és "PLASTfast" elnevezésű idomok Típusok: butt fusion: szűkítő, könyök, karima adapter, szűkített T-idom, átmeneti idom (transition fitting), ív, T-idom, zárókupak, elektrofúziós: nyereg idom, csatlakozó, könyök, szűkítő, T-idom, megfűró szelep, megfűró T-idom karima, O-gyűrű (A Kérelmező részünkre benyújtotta a termékcsaládokba tartozó típusszámokat, de területi okok miatt azok részletes felsorolása a szakvélemény mellékletében kerül ismertetésre.)
Alkalmazási terület:	ivóvíz-ellátás (max. 30°C)
Mérettartomány:	Közegészségügyi szempontból a termék korlátozás nélkül alkalmazható
Korábbi hazai minősítések:	-

I. Benyújtott dokumentumok összefoglalása, értékelése

A Kérelmező benyújtotta a szakvéleményezéshez szükséges dokumentációt a közegészségügyi értékeléshez. A termékek vízzel érintkező főbb alapanyagait a 2. számú táblázat tartalmazza a beküldött

dokumentumok alapján. A termék gyártója rendelkezik a gyártási folyamatra vonatkozó ISO 9001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal (tanúsítvány jegyzékszám: IT333774, érvényes: 2027. június 11.)

2. táblázat

<i>Vízzel érintkező felület összetevői</i>	<i>Anyag / Típus</i>	<i>Gyártó</i>	<i>Külföldi higiénés minősítések (minősítés hőmérséklete)</i>
test	polietilén / HE3490LSHP	Borealis	WRAS 2207522 (max. 60°C)
	polietilén / Vestolen A Rely 5922R 10000	Sabic	WRAS 2301515 (max. 23°C)
	polietilén / Hostalen CRP 100 RESIST CR black	Lyondell Basell	WRAS 2108526 (max. 60°C)
vágóél ¹	polipropilén / Fibremod GB477HP-9502	Borealis	-
vágó test ¹	rozsdamentes acél / INOX 430F	Lenzokart S.R.L.	4MS
O gyűrű ¹	NBR / TEC N41-70	Tecnogomma	WRAS 2203524 (max. 23°C)

¹= Az alkatrész a megfűró szelepből és megfűró T-időmből kerül felhasználásra.

A termékek rendelkeznek általunk is elfogadott külföldi higiénés minősítéssel: WRAS 241204003 (max. 23°C)

A szakvéleményünk kizárólag a 2. táblázatban szereplő alkatrészeket tartalmazó termékekre vonatkozik, a termék beszereléséhez szükséges egyéb alkatrészekre nem. A termékek beszerelésére kizárólag olyan vízzel érintkező alkatrészek használhatók, amelyek megfelelnek az 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet előírásainak.

Megjegyzés: A vízzel érintkező anyagok alkalmazhatósága, közegészségügyi szempontú megfelelősége a benyújtott dokumentumok, vízvizsgálatok alapján ebben a konkrét termékben került értékelésre. Az elfogadás nem jelenti a szerkezeti anyagok önálló alkalmazhatóságának közegészségügyi szempontú értékelését, a vízzel érintkező anyagok önálló alkalmazása, illetve más termékbe való beépítése esetén a szerkezeti anyagra vonatkozó engedélyeztetési / nyilvántartásba vételi eljárást külön kell lefolytatni. A 2. táblázatban részletezett alkatrészek önállóan kizárólag az 1. táblázatban nevesített termék(ek)hez cserealkatrészként forgalmazhatók.

II. A szakvéleményezési eljárás(ok) és laboratóriumi vizsgálat(ok) összefoglalása

II.1. A jelen szakvéleményezési eljárás összefoglalása

A beküldött dokumentáció alapján a termék ellenőrző laboratóriumi vizsgálatait nem tartottuk szükségesnek elvégezni. A közegészségügyi szempontú értékelést a beküldött dokumentáció és a külföldi higiénés minősítések alapján végeztük el.

Közegészségügyi szempontból nem látjuk akadályát a termék alkalmazásának ivóvízellátás (max. 30°C) területén.

III. A termék közegészségügyi szempontú értékelése, a közegészségügyi szempontú alkalmazási feltételek meghatározása

A benyújtott dokumentumok alapján a termék alkalmazásának közegészségügyi szempontból nem látjuk akadályát a megadott alkalmazási feltételek (1) - 8) betartása mellett.

A termékek ivóvízbiztonsági engedélyezését az alábbi feltételek betartása mellett javasoljuk:

- 1) A PLASTITALIA S.P.A (Olaszország) által gyártott "PLAST" és "PLASTfast" elnevezésű idomoknak az NNGYK-hoz benyújtott dokumentációval megegyező minőségűnek kell lenniük felépítés, minőség és vízzel érintkező szerkezeti anyagok tekintetében.
- 2) Szakvéleményünk kizárólag közegészségügyi vonatkozású, nem jelenti a termék, illetve technológia egyéb (műszaki, gazdasági) szempontból történő elbírálását és engedélyezését, ill. a benyújtott dokumentumok egyéb jogszabályoknak való megfelelését (pl.: biztonsági adatlap CLP és GHS megfelelés).
- 3) A terméket kizárólag a felsorolt feltételek betartása mellett szabad alkalmazni, a termékek mellé a forgalmazó köteles használati útmutatót mellékelni, amelyben tájékoztatja a felhasználót az alkalmazás feltételeiről, a tisztítási és fertőtlenítési utasításról (beleértve az alkalmazott vegyszereket).

A magyar nyelvű használati útmutatóban rögzítve a felhasználót is tájékoztatni kell az alábbiakról:

- 4) A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 30°C-ot nem haladhatja meg. Közegészségügyi szempontból nincs akadálya annak, hogy termikus fertőtlenítés céljából nagyobb hőmérsékletű vizet használjanak, amennyiben a termikus fertőtlenítésre használt víz nem kerül emberi felhasználásra.
- 5) Termék alkalmazási területe: ivóvíz-ellátás, Közegészségügyi szempontból a termék korlátozás nélkül alkalmazható
- 6) A termék tisztítási, ill. fertőtlenítési utasításait (beleértve az alkalmas fertőtlenítőszer megnevezését is) a gyártónak, illetve forgalmazónak egyértelműen a vásárló tudomására kell hoznia!

A termékek tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan ivóvíz-ellátásban az 5/2023. (I.12.) Kormányrendeletben leírtak a mérvadók, biocid termékek esetén a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU rendelet és a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerint, ivóvíz-ellátásban engedélyezett fertőtlenítőszer használható.

- 7) A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra ivóvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.
- 8) A termék alkalmazását követő első napokban fém és szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenthető.

Az NNGYK Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztálya által előzetesen kiadott szakvélemény nem jelenti a termék ivóvízbiztonsági engedélyezését. Szakvéleményünk alapján az ivóvízbiztonsági engedélyt – az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet – külön eljárásban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központtól, mint illetékes, hatáskörrel rendelkező hatóságtól kell kérniük, a szakvélemény kiadásától számított egy éven belül. A szakvéleményt kizárólag teljes terjedelmében szabad felhasználni, illetve lemásolni!

Dr. Vargha Márta
munkacsoport-vezető

K.12
Kogyila Márta
szakmai ellenőrzés



Sági-Szolga Renáta
témafelelős

